



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
141411, Московская область, г. Химки, ул. Новокуркинское шоссе, д.34,
тел. 8(495) 542-21-13, e-mail: mchs50@mail.ru

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району

140100, Московская область, г. Раменское, ул. Вокзальная д.13
Тел. +7977 543-82-67 instagram: ond_ramenskoe

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований**

В период с 15 ч. 00 мин. "29" мая 2019 г. по 17 ч. 00 мин. "29" мая 2019 г. проведено обследование территории Дачного некоммерческого партнерства «Игнатьево», расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, в рамках рассмотрения обращения.

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

Установлено, что нарушены требования пожарной безопасности предусмотренные Пункт 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства №390 от 25 апреля 2012 года; Пункт 5.3* СНиП 30-02-97*; Пункт 5.8 СНиП 30-02-97*; Пункт 5.9* СНиП 30-02-97*, а именно, Территория ДНП не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре; Территория ДНП не обеспечена запасами воды для целей пожаротушения в соответствии с ст. 6, 63, 68 ФЗ-123; Отсутствует второй выезд с территории ДНП; Тупиковый проезд не обеспечены разворотной площадкой размером не менее 12 х 12 м.; ДНП не обеспечена переносной пожарной мотопомпой, а так же отсутствует место для ее хранения.

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Дачное некоммерческое партнерство «Игнатьево» о недопустимости вышеуказанных нарушений и разъясняю, что невыполнение обязательных требований пожарной безопасности влечет к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы) о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что (разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение правонарушений, нарушение обязательных требований)

Начальник ОНД по Раменскому району
подполковник внутренней службы
Д.Ю. Тихомолов
"29" мая 2018 г.

