

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34 (8-499-668-17-30)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Раменское, ул. Вокзальная, д.13, тел. 8(49646)3-43-61

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 522/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Дачное некоммерческое партнерство «Игнатьево»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Раменского района по пожарному надзору Бочарова А.Ю. № 522 от «10» июля 2019 года в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности с 14 часов 30 минут по 15 часов 30 минут «15» августа 2019г., с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут «29» августа 2019г. проведено мероприятие по надзору начальником отделения надзорной деятельности по г. Бронницы отдела надзорной деятельности по Раменскому району – государственным инспектором Раменского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Сидоркиным Евгением Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

противопожарного состояния территории ДНП «Игнатьево»,

расположенных по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

председателем правления ДНП «Игнатьево» Цехановым Вячеславом Владимировичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Тупиковый проезд не обеспечен разворотной площадкой	п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 53.13330.2011 п. 5.8, СНиП 30-02-97* п. 5.8	08 июня 2020 года	
2.	ДНП не обеспечено переносной пожарной мотопомпой, а так же отсутствует место для ее	п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 53.13330.2011 п. 5.9, СНиП	08 июня 2020 года	

	хранения	30-02-97* п. 5.9*		
3.	Не обеспечен запас воды для целей пожаротушения	п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 53.13330.2011 п. 5.9, СНиП 30-02-97* п. 5.9*	08 июня 2020 года	
4.	Территория ДНП не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года)	08 июня 2020 года	
5.	Территория ДНП не обеспечена вторым въездом	п.1 ч.2 ст.1; ч.1 ст.6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 53.13330.2011 п. 5.3, СНиП 30-02-97* п. 5.3*	08 июня 2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности по г. Бронницы
отдела надзорной деятельности по Раменскому району
капитан внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Сидоркин Е.Ю.
(подпись)

«29» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Председатель Правления
Цеханов В.В.